




FIRE PUMP消防泵



广州布珞尔实业有限公司
Guangzhou Blower Industrial Co., Ltd

中国·广州
Guangzhou·China



» PROFILE 公司简介

广州布洛尔实业有限公司，成立于2017年，是知名的流体设备制造及工程总包服务商。本公司产品主要包括罗茨鼓风机、离心鼓风机、真空泵、消防泵、气动隔膜泵、压缩机和流体处理设备等。这些产品及系统广泛应用于水处理、气力输送、造纸、建材、能源、电子、石油化工、冶金、医疗及通用工业。

广州布洛尔公司具有卓越的设计和制造能力，除生产“BLOWER布洛尔”品牌产品外，还与国内外多家知名厂商合作生产鼓风机、压缩机、真空泵、消防泵、气动隔膜泵等多种产品。

本公司专业的产品维修中心和服务队伍为客户提供产品咨询、安装、调试、维保、零配件供应等服务。维修中心和工程服务队伍既为本公司产品提供维修和技术服务，同时也为国内外客户提供咨询、维修和技术服务。

广州布洛尔实业有限公司秉持着诚信、创新、务实、敬业、高效的原则，以客户需求为导向，以技术研发为基础，以品质和服务为支撑，不断开拓创新向多元化发展，以高质量高效率的服务让客户满意！



FIRE PUMP消防泵

消防泵根据不同的分类方式分为不同的种类，以它全密封、无泄漏、耐腐蚀之特点，广泛用于环保、水处理、用来抽送各类液体，是创建无泄漏、无污染文明车间、文明工厂的理想用泵用与消防系统的。消防泵由电机和泵两部分组成，泵和电机同轴，泵结构包括泵体、叶轮、泵盖、机械密封等部件组成。泵进、出口在同一水平轴线上，且口径规格相同，装卸极为方便，占地面积小。泵设有安装底座，便于安装，增加泵运行稳定性。泵密封采用机械密封，具有密封可靠，无泄漏的特点。



产品特点

- 1、选用先进的水力模型，效率高，比国产型产品效率高3~9%;替代先进水力模型，水泵效率高，比同类型产品效率高3%~9%
- 2、导轴承配置丰富，材料可选铜，橡胶，高分子材料
- 3、轴承配置丰富，材质任选铜，橡胶，高分子材料
- 4、外壳材料：HT250，QT450，SS304、316L，SS2205

应用领域

石油
化工

石化
火电厂



双吸离心泵

主要技术参数：

- 1、口径：DN50~14"
- 2、流量范围：200GPM~8000GPM
- 3、扬程范围：最高压力~391psi
- 4、可选择材质：灰铸铁、球墨铸铁、铸钢、304SS、316SS、双相不锈钢、超级双相不锈钢、Ni-Al-Bronze



立式透平泵

主要技术参数：

- 1、口径：DN50~18"
- 2、流量范围：200GPM~14000GPM
- 3、扬程范围：最高压力~391psi
- 4、可选择材质：灰铸铁、球墨铸铁、铸钢、304SS、316SS、双相不锈钢、超级双相不锈钢、Ni-Al-Bronze



卧式端吸泵

主要技术参数：

- 1、口径：DN50~18"
- 2、流量范围：200GPM~8000GPM
- 3、扬程范围：最高压力~391psi
- 4、可选择材质：灰铸铁、球墨铸铁、铸钢、304SS、316SS、双相不锈钢、超级双相不锈钢、Ni-Al-Bronze



立式管道泵

主要技术参数：

- 1、口径：DN50~18"
- 2、流量范围：200GPM~8000GPM
- 3、扬程范围：最高压力~391psi
- 4、可选择材质：灰铸铁、球墨铸铁、铸钢、304SS、316SS、双相不锈钢、超级双相不锈钢、Ni-Al-Bronze



成撬系统



证书概览

ISO9001



质量管理体系认证证书

注册号: 12817Q20065R0S

兹 证 明

瑞迪巴夫科技(南京)有限公司

统一社会信用代码(或组织机构代码): 91320100MA1MLTNL0W

地址: 江苏省南京市六合区龙袍街道东沟南京四桥经济园府前南路1号

邮编: 211514

质量管理体系符合

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

该体系认证所覆盖的范围

立式管道离心泵、卧式中开双吸离心泵、卧式端吸离心泵、
立式透平深井离心泵的生产(需资质许可除外)

第一次监督		第二次监督	贴标处	第三次监督	贴标处
-------	---	-------	-----	-------	-----

证书有效期内,获证组织必须定期接受监督审核并合格,此证书方为继续有效。
本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站: www.cnca.gov.cn 查询

初次获证日期: 2017年01月17日 签发日期: 2018年01月18日 有效期至: 2020年01月16日



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C128-M



中标研联(北京)认证中心

北京市西城区车成门外大街乙22号1号楼703室
010-68396010



QMS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registration No.: 12817Q20065R0S

This is to certify that the Quality Management System of

RFP Technology (Nanjing) Co., Ltd.

Unified social credit code(Organization code): 91320100MA1MLTNL0W

Address: No.1 Fuguan South Road, Nanjing Sijiao Economic Park, Dongzou, Longpao Street, Lihua District, Nanjing City, Jiangsu Province 211514 P.R.China

Has been audited to conform to the following Quality Management System Standard:

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

For the whole process of

Production of vertical pipeline centrifugal pump, horizontal double suction centrifugal pump, horizontal end suction pump centrifugal pump and vertical turbine deep well centrifugal pump (Except the qualification licensing)

First S.A.		Second S.A.	贴标处	Third S.A.	贴标处
------------	--	-------------	-----	------------	-----

The term of validity of the certificate, the certification must accept surveillance audit regularly and approve, for the effective certificate, the certificate information is available in the certification and accreditation administration of the People's Republic of China's official website: www.cnca.gov.cn

DATE OF ISSUE: 01-17-2017 DATE OF SUPERVISION: 01-18-2018 VALID UNTIL: 01-16-2020



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C128-M



Room 703, Building 1, No. 22 & Fuchengmenwai Street, Xicheng District, Beijing 010-68396010

消防类证书



Certificate of Compliance

This certificate is issued for the following:

**Centrifugal Fire Pumps
(Axial Split-Case Type)**

Fire Pump Packaging Facility

Manufactured By:

Pumpsense Fluid Engineering Pvt. Ltd.
96, Garden Reach Road
5F, Hastings Court, Tower-A
Kolkata-700023
India

Packaged By:

RFP Technology (Nanjing) Co., Ltd.
No.1 Fuqian South Road
Siquao Economic Zone
Liuhe District, Nanjing 211514
China

FM Approvals Class: 1311

Approval Identification: 3063354

Approval Granted: December 7, 2018

To verify the product continues to be Approved please refer to www.approvalguide.com.

Said Approval is subject to satisfactory field performance, continuing Surveillance Audits, and strict conformity to the constructions as shown in the Approval Guide, an online resource of FM Approvals.

David B. Fuller

David B. Fuller
VP, Manager - Fire Protection
FM Approvals
1151 Boston-Providence Turnpike
Norwood, MA 02062 USA

Fm认证 FM Certification



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2017081811001962

认证委托人: 瑞迪巴夫(香港)有限公司
地址: 香港湾仔轩尼诗道253-261号依时商业大厦21楼2103A室
生产者: 瑞迪巴夫水泵有限公司 (REDDY-BUFFALOES PUMP INC) (H005982)
地址: 美国佐治亚州巴克斯利市迪克西道1号 (1 DIXIE DRIVE, BAXLEY, GA)
生产企业: 瑞迪巴夫水泵有限公司 (REDDY-BUFFALOES PUMP INC)
地址: 美国佐治亚州巴克斯利市迪克西道1号 (1 DIXIE DRIVE, BAXLEY, GA)
产品名称: XBD 4.7/37GJ-VT(深井消防泵组)
认证单元: XBD 4.7/37GJ-VT
内含: XBD 4.7/37GJ-VT(深井消防泵组)(主型)
XBD 17.5/45GJ-VT(深井消防泵组)
XBD 9.0/50GJ-VT(深井消防泵组)
XBD 12.0/50GJ-VT(深井消防泵组)
XBD 15.0/50GJ-VT(深井消防泵组)
XBD 8.5/65GJ-VT(深井消防泵组)

产品认证实施规则: CNCA-C18-03: 2014
产品认证实施细则: CCCF-MHSB-08
产品认证基本模式: 型式试验 + 企业质量保证能力和产品一致性检查
产品标准: GB6245-2006

上述产品符合强制性产品认证实施规则CNCA-C18-03: 2014, 强制性产品认证实施细则CCCF-MHSB-08

首次发证日期: 2018年12月23日

发(换)证日期: 2018年12月17日 有效期至: 2022年11月22日
(本机构提示: 本证书的认证委托人仅为证书中消防产品的销售者。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和

中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



(注意: 照片中的数据与真实证书一致, 但显示形式不完全相同)

公安部消防产品合格评定中心

中国·北京西城区外西便路108号 100077
<http://www.cccf.net.cn>

CCCF认证 CCCF Certification



便捷的服务网络

不管您的设备在哪个角落，布洛尔都可以为您提供每周七天，每天24小时的服务承诺。我们在全球范围内拥有强大的服务网络，以及受过专业培训的技术人员和工程师。只需一个电话，我们随时可以为您提供具有创造力的、高效率的服务解决方案，使您的系统时刻保持最佳状态。

售后服务：



流体品质



环保服务



能源管理



安装调试



维护保养



降低能耗

服务热线: 13710844691



广州布洛尔实业有限公司

Guangzhou Blower Industrial Co., Ltd

地址：广州市南沙区南沙街伟立路7号1101

E-mail: blower_gz@163.com

Web: www.blowerhibon.com

